

水火无情 防患于未然

2014年2月15日中午11时20分左右，××市解放大路与长春路交汇处——百货商厦发生特大火灾。共造成51人死亡，71人受伤。

××市中百商厦位于该市解放大路与长春路交汇处，共有五层楼。商厦的第一层和第二层是商场，第三层是洗浴中心，第四层是台球厅，第五层是歌舞厅。起火地点在商场二层。本案例是一起造成重大人员伤亡的特大火灾，血的教训告诉我们，水火无情，加强消防工作非常重要。在项目建设过程中，必须重视消防设施的建设，在工程造价中必须列入消防设施费用，否则，一旦发生火灾，就会给人民的生命和财产造成重大损失。尤其是现代化的高楼大厦中，消防通道的设计以及保持畅通是十分重要的，消防器材的布置以及随时处于备用状态也是十分重要的。现在有的建筑为了降低造价，走廊狭小，楼梯狭小，采用大量易燃的装饰材料，又没有现代化的火灾报警设施，为了防盗将窗户用铁栅栏封死，有的甚至将安全门和消防通道封死，一旦出现火情，就会产生大量有毒气体，人员就会无法顺利撤离，造成大量人员伤亡。因此，消防设施的建设及其费用的列支，应该引起高度重视。

本案例还说明，建设工程施工图审查是必须且重要的一环，没有按相关消防标准、规范进行消防设计的工程不得开工建设。